60 Anos Setronix desde 1966

**OCTOBRE 2026**

CAMPAGNE DE PRÉVENTION SST



# UTILISATION DES EXTINCTEURS

**Donnez l’alerte. N’intervenez que si formé, avec une sortie libre.**

## 1. Dangers et risques

**Dangers :** Flammes, chaleur, fumée et gaz.

**Risques :** Brûlures, intoxication et perte de la voie de fuite.

Uniquement sur un **début d’incendie**, sans vous exposer à la fumée.

## 2. Avant d’intervenir

- Donnez l’alerte ; en cas d’urgence, appelez le **112**.
- Vérifiez formation, agent adapté et sortie libre.
- Lisez l’étiquette. Vérifiez scellé, dégâts et manomètre, **s’il existe**.

## 3. Arrêtez et éloignez-vous

- Le feu se propage ou n’est pas maîtrisé immédiatement.
- Fumée, forte chaleur ou sortie menacée.
- Combustible inconnu ou risques particuliers.

## 4. Comment agir - exemple avec un extincteur à poudre ABC




**Retirez la goupille**




**Visez la base des flammes**




**Pressez la poignée**




**Balayez la base latéralement**

**Gardez la sortie derrière vous et respectez la distance indiquée sur l’étiquette.** La technique dépend de l’agent et du combustible ; suivez les consignes du fabricant.

## 5. Classes de feu : vérifiez le marquage de l’extincteur

| Cl. | Ce qui brûle | Agents usuels / conditions |
|---|---|---|
| A | Bois, papier, textiles | Eau, mousse ou poudre ABC. |
| B | Liquides / solides liquéfiables | Mousse, poudre ABC/BC ou $CO_2$. |
| C | Gaz : butane, propane | Poudre ABC/BC. Si l’arrêt du gaz n’est pas sûr, éloignez-vous. |
| D | Métaux combustibles | Poudre spécifique au métal. Formation spécialisée requise. |
| F | Huiles et graisses de cuisson | Agent chimique humide / marqué F. Jamais de jet d’eau. |

**Les équipements sous tension ne constituent pas une classe de feu.** Le $CO_2$ est une option courante : vérifiez l’étiquette. N’utilisez ni eau ni mousse sans aptitude électrique expressément indiquée et sans respecter les conditions du fabricant.

**6. ACTION DU MOIS** Repérez l’extincteur de votre zone, lisez l’étiquette et vérifiez l’accès libre. Signalez toute anomalie et toute utilisation, même partielle, pour remise en état.

**ALERTE • 112 • ÉVACUATION SÛRE**

SCIE : DL 220/2008 + Portaria 1532/2008, versions en vigueur D.R. / RT-SCIE Technique : Kidde Agents : Jactone